

PREFEITURA DE
HORIZONTEIMPUGNAÇÃO ESCLARECIMENTOS LIGITACAO
<impug.esclarecimento@horizonte.ce.gov.br>**SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PE Nº 2025.07.30.1-SRP**

daniel gomes felipe-me <danielgomesfelipeme@outlook.com>

Para: "impug.esclarecimento@horizonte.ce.gov.br" <impug.esclarecimento@horizonte.ce.gov.br>

27 de setembro de 2025 às 12:03

Prezado Sr. Pregoeiro,

Bom dia,

Venho por meio desta, solicitar esclarecimentos referente ao Edital de Pregão Eletrônico nº **2025.07.30.1-SRP**, cujo objeto é: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS SUBMERSAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

● No lote 02 Aquisição, poderia me informar quais a vazão e altura para poder formular preço?

Aguardo retorno.
Atenciosamente
Daniel
88 9 8836 1174



Ofício 0346/2025 - SEL

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – DANIEL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.07.30.1

INTRODUÇÃO

Este documento tem o objetivo de responder ao recurso administrativo impetrado pelo Daniel, referente ao pregão eletrônico acima, cujo objeto é a **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS SUBMERSAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.**

DO QUESTIONAMENTO

A impetrante solicita informações sobre a altura e vazão referente a curva de funcionamento das bombas para o lote 2.

DA RESPOSTA

Informamos que os conjuntos motobombas serão utilizados majoritariamente para **captação de água em poços e bombeamento para caixas d'água** localizadas próximas aos pontos de captação. As condições médias e máximas de operação nos locais onde os equipamentos serão instalados são as seguintes:

- Profundidade manométrica total dos poços:
 - I. Mínima: aproximadamente 10 metros
 - II. Média: entre 10 e 20 metros
 - III. Máxima: até 30 metros
- Altura dos reservatórios elevados:
 - I. Máxima: até 10 metros
- Distância horizontal entre o poço e o reservatório:



I. **Máxima:** até 100 metros

As motobombas devem, portanto, possuir **desempenho hidráulico compatível com essas condições**, sendo capazes de operar eficientemente dentro das faixas acima descritas.

Dado que este processo licitatório adota a modalidade de **registro de preços**, e que **as marcas e modelos específicos não foram previamente definidos**, entende-se que **as curvas hidráulicas das bombas a serem ofertadas deverão ser apresentadas pelos licitantes no momento da proposta ou da habilitação técnica**, conforme o exigido no Termo de Referência ou em eventual fase de julgamento técnico.

Ressaltamos que, para atendimento ao objeto da contratação, as curvas hidráulicas das bombas ofertadas devem **comprovar compatibilidade com as condições de operação informadas neste relatório**, garantindo vazão e pressão adequadas para as instalações descritas.

CONCLUSÃO

Este esclarecimento visa garantir isonomia entre os participantes, ao mesmo tempo em que fornece dados técnicos essenciais para a correta formulação das propostas. A Administração ressalta que **não há impedimento para que os licitantes ofertem produtos com desempenho superior ao mínimo necessário**, desde que compatíveis com os parâmetros de aplicação e economicamente viáveis para o Município.

Horizonte – CE, 03 de outubro de 2025.


CARLOS ELOY GAVILANTE LIMA
SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER